



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ

(İMAL)

Ruhsat No:	2025/206	Ruhsat Tarihi	15.10.2025
Ürünün Ticari Adı/Tipi	Clooph Sıvı Klor/ Ürün Tipi 2-5		
Aktif Madde/ler İsimleri/	Active chlorine released from sodium hypochlorite		
Aktif Madde/ler CAS Numaraları	7681-52-9		
Aktif Madde/ler ve Oranları	Active chlorine released from sodium hypochlorite %13 (Aktif klor %12.5)		
Hedef Canlı/Canlılar	<i>E.faecium</i> , <i>E.coli</i> , <i>P.aeruginosa</i> , <i>L.pneumophila</i> , <i>S.aureus</i> .		
Fiziki Hali (Tablet, Granül vb.)	Sıvı		
Uygulama Dozu	Ürün tipi 2: Açık yüzme havuzlarında 1 ppm serbest klor düzeyi için 100m3 suya 0,666 L, 3 ppm serbest klor düzeyi için 100m3 suya 2 L ürün uygulanır. Kapalı yüzme havuzlarında 1 ppm serbest klor düzeyi için 100 m3 suya 0,666 L, 1,5 ppm serbest klor düzeyi için 100 m3 suya 0,99 L ürün uygulanır. Ürün tipi 5: 0,2 ppm serbest klor düzeyi için 100 m3 suya 0,133 L, 0,5 ppm serbest klor düzeyi için 100 m3 suya 0,333 L ürün uygulanır.		
Ambalaj Miktarı/ Miktarları	5L, 10L, 20L, 30L, 1000L.		
Antidotu	Spesifik antidotu yoktur.		
Zararlılık İfadeleri	H290, H314, H400, H411, EUH031		
Raf Ömrü	6(altı) ay		
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi	AS-SU SU TEKNOLOJİLERİ MADEN KİMYA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Malıköy Anadolu OSB Mah. 16. Cad. No:10 Sincan/ ANKARA		
Fabrika veya İmalathanenin Adresi	AGORA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İTOB OSB Mah. 10017 Sok. No:4 Menderes/ İZMİR		
Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre	15.10.2035		
Veriliş Tarihi ve Nedeni	15.10.2025/İlk izin		

31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 4.mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Biyosidal Ürünler Yönetmeliği"nin 12'inci maddesi uyarınca yukarıda adı geçen biyosidal ürünün imaline ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Doç. Dr. Erdoğan ÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı